

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 & 7 für die



Gemeindegewerke
Karlsfeld

$f_{P,FW}$ nach §22 Absatz 2, GEG 2020 0,35
(berechnet nach FW 309-1: 2021)

$f_{P,FW}$ nach §22 Absatz 3, GEG 2020 0,35
(nach Kappung und EE-Bonus) nach GEG zu verwenden

$f_{CO2 eq.}$ nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 48,29 g/kWh
(berechnet nach FW 309-1: 2021)

umfasst Planungsdaten: nein
ist gültig bis: 24.05.2024
ausgestellt am: 25.05.2021

Pfaffenhofen, den 25. Mai 2021

eta Energieberatung GmbH

Löwenstraße 11 • D-85276 Pfaffenhofen
Telefon: (08441) 494670 • Telefax: -40

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Negele
f_p-Gutachter-Nr.: FW 609-144